

PROCES-VERBAL DE CLASSIFICATION DE REACTION AU FEU

RÉFÉRENCE:

BOATHERM NI.---

DESCRIPTION
SOMMAIRE:

Ouate blanche Composition 100% polyester, pour son emplacement en tant que rembourrage, isolation, selon le client.---

SUPPORT:

ADHÉSIF:

L'échantillon du matériel objet d'essai sur le support décrit, selon le contenu du présent document et conformément à la norme NF P92-507:2004 est classé comme:

M.1

Compte-rendu de classification

N°:

9774

sans être soumis à un vieillissement accéléré, selon la norme NF P92-512 :1986. Cette classification est la conséquence des résultats obtenus dans le compte-rendu d'essai N°:

N°

2019AN3007

Date d'émission:

30/10/2019

SCEAU ET/OU ÉCHANTILLON CACHETÉ

CHEF DEPT. COMPORTEMENT AU
FEU

OBSERVATIONS: Les résultats qui sont indiqués se rapportent exclusivement à l'échantillon, produit ou matériel remis au laboratoire, essayé dans les conditions indiquées dans la norme citée dans le présent document.

Rev.1 Cette révision annule et remplace la précédente